

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Αριθμός Πιστοποιητικού: Certification Nr: 507	Δειγματοληψία απο: Sampling from: ΠΕΛΑΤΗ / CLIENT
Επωνυμία Πελάτη: Company Name: VELUDA HELLAS MON. IKE	Κατάσταση δείγματος: State of Sample: Κανονική / Normal
Διεύθυνση: Address: ΘΕΣΗ 2 ΠΕΥΚΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	
Ημ/νία Δειγματοληψίας: Sampling Date: 7/7/2021	Ημ/νία παραλαβής: Date of Receipt: 7/7/2021

Κωδικός Δείγματος: Sample Code: 507-3	
Περιγραφή δείγματος: Sample Description: ΝΕΡΟ / WATER	
Στοιχεία Δείγματος: Sample Details: ΜΕΤΑ	
Θερμοκρασία: Temperature:	Ποσότητα: Quantity:
Ημ. Έναρξης δοκιμής: Start of Analysis: 8/7/2021	Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής: End of Analysis: 8/7/2021

Παράμετρος Parameter	Μέθοδος Method	Όριο Limit	Αποτέλεσμα Result	μ.μ. m.u.
pH	ΑΡΗΑ 4500 H+	6.5-9.5	5.81	ph units
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ / CONDUCTIVITY	ΑΡΗΑ 2510 B	2500	105	μS/cm
ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ / TOTAL HARDNESS	LCK Metalphthalein		1.02	Γερμ. Βαθμοί / D
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ CL ⁻	ΑΡΗΑ 4500 - Cl ⁻ -B	250	26.58	mg/L
ΝΙΤΡΙΚΑ NO ₃	LCK 2.6-Dimethyphenol	50	0.045	mg/L

Παρατηρήσεις / Notes

Τα όρια είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 3282/19-09-2017 και τον Κανονισμό ΕΕ 2020/2184 που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

- Η δειγματοληψία έγινε με ευθύνη του πελάτη./Sampling was made with client's responsibility.
- Η αναφορά δεν μπορεί να αναπαραχθεί τμηματικά χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου./The report can not be partially reproduced without the authorization of the laboratory.
- Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα συγκεκριμένα δείγματα./The results apply only to the specific samples.
- Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση./We are at your disposal for any further information.

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No: 507

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή.

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 8/7/2021

Υπεύθυνη του Εργαστηρίου



Μπεζά Μαρία
Κτηνίατρος - Τεχνολόγος Τροφίμων

1. Η δειγματοληψία έγινε με ευθύνη του πελάτη./Sampling was made with client's responsibility.
2. Η αναφορά δεν μπορεί να αναπαραχθεί τμηματικά χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου./The report can not be partially reproduced without the authorization of the laboratory.
3. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα συγκεκριμένα δείγματα./The results apply only to the specific samples.
4. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση./We are at your disposal for any further information.

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No: 507

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή.